

Paide Hillar Hanssoo põhikool piirdetarindite eksperthinnangu Lisa 4 kommenteeritud fotomaterjal KATUSETARINDITE AVAMISED Remondikavale I ja II etapp



Foto 1. Keskmise katusetarindi osa avamine 21.08.2025.



Foto 2. Keskmise katusetarindi osa avamine 21.08.2025.



Foto 3. Tavapärase katuse isolatsioonitarindit katab kahekihiline MBR. Kohati on katusetarindit remonditud ja paigaldatud kolmas MBR kiht. MBR kihi all on 30 mm MW kiht.



Foto 4. MBR kihi all on 30 mm MW kiht. Katuse soojusisolatsioonikiht on Al fooliumiga kaetud PIR plaatidest. PIR kihi all on kaldu lõigatud EPS kiht katusetarindile kalde moodustamiseks.



Foto 5. Katusetarindi soojusisolatsiooni ja kaldekihi all on MBR aurutõkkekiht.



Foto 6. Avatud kohas on katuse isolatsioonitarindi soojusisolatsiooni ja kaldekihi kogupaksus 260 mm. PIR soojusisolatsioonikihi paksus on 200 mm. Katuse isolatsioonikihid ja aurutõkkekihi pind olid kuivad.