

Paide Hillar Hanssoo põhikool piirdetarindite eksperthinnangu Lisa 5 kommenteeritud fotomaterjal SEINATARINDITE AVAMISED REM I etapp



Foto 1. Tuulduva fassaadi avamine.



Foto 2. Tuulduva fassaadi katteplaatide liitekohad ei ole ilmastikukindlad.



Foto 3. Seinatarindi katteplaatide avamiseks tuleb eemaldada puitdekoor.



Foto 4. Sama lähivaates.



Foto 5. Fassaadikatteplaadi all on ca 30 mm laiune tuulutusevahe, mis on loodud puitroovidega.



Foto 6. Tuulduva seinatarindi ja katusetarindi liitekohas puudub toimiv veetihe sokliosar. Kui seinatarindisse pääseb sademevesi, siis liigub see takistuseta katusetarindisse.



Foto 7. Seintarindi MW soojusisolatsioonikihi peale on paigaldatud ca 30 mm paksune MW tuuletõkkepladikiht.



Foto 8. Tuuletõkkeplaat lähivaates.



Foto 9. Seinatarindi ja katusetarindi liitekohta paigaldatud L kujuline plekkprofiil ei taga liite veetihedust.



Foto 10. Seinatarindi MW soojusisolatsioonikihi paksus on ca 300 mm.